



MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
CENTRUM DOSKONAŁOŚCI W BIO-MEDYCYNIE MOLEKULARNEJ

Warszawa, dn. 08.12.2011

**SPROSTOWANIE DO
WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA z dnia 7.12.2011**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania:
Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii
Molekularnej i Komórkowej
Znak sprawy ADZ-23-33/2011**

W nawiązaniu do wyjaśnienia przekazanego w dniu 7 grudnia 2011 Zamawiający niniejszym dokonuje sprostowania odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy.


Punkt 8 odpowiedzi Zamawiającego zostaje zmieniony z

„Wymagane są baterie o żywotności, wg EUROBAT, min. 3 lat.”

Na następującą treść”

„Wymagane są baterie o żywotności, wg EUROBAT, min. 10 lat.”

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pozostałe zapisy SIWZ zostają bez zmian.

Pełnomocnik Dyrektora ds. Administracyjnych
Międzynarodowego Instytutu
Biologii Molekularnej i Komórkowej

mgr inż. Agnieszka Karbowska