

Nr sprawy ADZ-23-33/2011

WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO
dotyczy realizacji zadania pt. *Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego*
Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej

Zamawiający wprowadza modyfikacje w zakresie w **Projekcie wykonawczego instalacji elektrycznych:**

Rozdział 9. Część stałoprądowa – opis techniczny

Dotyczy pkt. 9.1 Instalacja sygnalizacji włamania i napadu:

- 1) System Sygnalizacji Włamania i Napadu sterowany przez jedną klawiaturę systemową umieszczoną przed wejściem do serwerowni.

Dotyczy pkt. 9.2 System monitoringu wizyjnego:

- 1) ograniczenie instalacji do dwóch kamer cyfrowych HD IP (pomieszczenie techniczne –1 szt., pomieszczenie serwerowni – 1 szt.), o standardzie porównywalnym np. z kamerą NVIP-2DN5001C-1P (lub równoważna)
- 2) lokalizacja rejestratora monitoringu wizyjnego poza obszarem serwerowni.

Dotyczy pkt. 9.3 Czujnik środowiska

- 1) zainstalowanie dodatkowych czujników termicznych monitorujących różne strefy pomieszczenia serwerowego (łącznie 6 szt.).